

Informe N°: 064060-001

Fecha de recepción: 14 de febrero de 2017
Fecha de finalización: 14 de marzo de 2017
Fecha de emisión: 14 de julio de 2017

Página 1 de 2

Cliente: TEAIS, S.A.
Persona de contacto: Ana Novo
Dirección: Pol. Ind. de Sabón, Parcela 153
Población: 15142 ARTEIXO (A Coruña)

REFERENCIA: ANDER B (Sin tratar)

NORMA	TÍTULO	PROBETA	VALOR MEDIO DIRECCIÓN 1	VALOR MEDIO DIRECCIÓN OPUESTA	VALOR MEDIO PROBETA	RESULTADO EN HÚMEDO (USRV)	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CTE
⁽¹⁾ UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir	1	25	20	23	23	Clase 1 $15 < R_d \leq 35$ (Ver tablas I y II)
		2	25	21	23		
		3	25	25	25		
		4	24	21	23		

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

⁽¹⁾ Esta norma está anulada, pero se está a la espera de la publicación de la norma que la sustituye.

REFERENCIA: ANDER B (Tratado)

NORMA	TÍTULO	PROBETA	VALOR MEDIO DIRECCIÓN 1	VALOR MEDIO DIRECCIÓN OPUESTA	VALOR MEDIO PROBETA	RESULTADO EN HÚMEDO (USRV)	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CTE
⁽¹⁾ UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir	1	53	56	55	46	Clase 3 $R_d > 45$ (Ver tablas I y II)
		2	52	57	55		
		3	51	55	53		
		4	40	40	40		
		5	44	43	44		
		6	47	42	45		
		7	42	36	39		
		8	40	35	38		

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

⁽¹⁾ Esta norma está anulada, pero se está a la espera de la publicación de la norma que la sustituye.

Informe N°: 064060-001

Fecha de recepción: 14 de febrero de 2017
Fecha de finalización: 14 de marzo de 2017
Fecha de emisión: 14 de julio de 2017

Página 2 de 2

Cliente: TEAIS, S.A.
Persona de contacto: Ana Novo
Dirección: Pol. Ind. de Sabón, Parcela 153
Población: 15142 ARTEIXO (A Coruña)

Tabla I – Clasificación de los suelos según su resbaladividad

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d \leq 15$	0
$15 < R_d \leq 35$	1
$35 < R_d \leq 45$	2
$R_d > 45$	3

Tabla II – Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas.	3
⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.	
⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.	

* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.

* La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.

* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.