



Página 1 de 1

Informe Nº: 064060-005 Fecha de recepción:

Fecha de recepción: 14 de febrero de 2017 Fecha de finalización: 14 de marzo de 2017

Fecha de emisión: 14 de julio de 2017

Cliente: TEAIS, S.A. Persona de contacto: Ana Novo

Dirección: Pol. Ind. de Sabón, Parcela 153 Población: 15142 ARTEIXO (A Coruña)

Aplicación: 3 capas, la 1ª capa diluida al 10%

| REFERENCIA                      | NORMA               | TÍTULO   | PROBETA | PRESIÓN<br>(KPa) | RESULTADO<br>PROBETA | RESULTADO<br>LÁMINA |
|---------------------------------|---------------------|--|---------|------------------|----------------------|---------------------|
| LASTOIS<br>TECHUMBRES<br>BLANCO | UNE-EN<br>1928:2000 | Determinación<br>de la<br>estanquidad al<br>agua | 1       | 60               | Estanca              | Pasa                |
|                                 |                     |  | 2       |                  | Estanca              |                     |
|                                 |                     |  | 3       |                  | Estanca              |                     |

Nota: La lámina se considerará estanca, cuando todas las probetas pasan el ensayo.



Blanca Ruiz de Gauna Jefe Laboratorio de Caracterización de Materiales de Construcción División Servicios Tecnológicos

- \* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.
- \* La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- \* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.